



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-22-96

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

12-00

(время)

17.03.2017г.

(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 21 февраля 2017 года № 2-22-96

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания общеобразовательной организации

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 1, корп. 3, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 1, корп. 3, лит. А; ИНН 7814059687.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 13 » марта 20 17 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
« 17 » марта 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 4 » часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГБОУ гимназия № 41 им. Э. Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга Кухарская Т.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 13 » часов « 00 » минут « 13 » марта 20 17 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГППИ проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХР ГБОУ гимназия № 41 им. Э. Кеснера Приморского района Санкт-Петербурга Моховикова Е.Б. (по доверенности №7 от 13.03.2017г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.

Маршала Новикова, д. 1, корп. 3, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Мохов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фототаблица составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Протокол № 026 от 21.05.2015г. Испытание лестниц пожарных наружных, стационарных; поэтажные планы; контракт № 0172200004916000154-0100353-01 от 01.01.2017г.; контракт №4/2 то/2017 на оказание услуг от 01.01.2017г.; протокол № 7 от 20.01.2017г. с приложением копии удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума; приказ № 228-д от 02.09.2016г. «О пожарной безопасности»; приказ № 229-д от 02.09.2016г. «О противопожарном режиме в учреждении»; устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 41 имени Эриха Кеснера Приморского района Санкт-Петербурга; акт № 29 огнезащитных работ от 12.05.2016г.; протокол № 2 испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 08.11.2016г. с приложением заключения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 17 ” марта 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Заместитель директора по АХР ГБОУ гимназия № 41 им. Э. Кеснера Приморского района Санкт-Петербурга Моховикова Е.Б. (по доверенности №7 от 13.03.2017г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальной предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” марта 20 17 г.



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)